

102 年 12 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
12 月 1 日	21.5	7.2	2.0	19.6	-
12 月 2 日	21.7	7.1	1.9	18.4	4.9
12 月 3 日	22.6	7.2	1.7	19.1	-
12 月 4 日	20.1	7.2	1.5	18.7	-
12 月 5 日	20.6	7.1	1.6	17.9	4.9
12 月 6 日	21.6	7.0	1.8	19.1	5.0
12 月 7 日	22.6	7.1	1.5	20.7	-
12 月 8 日	24.0	7.1	1.7	19.5	-
12 月 9 日	24.7	7.3	1.8	18.7	-
12 月 10 日	25.3	7.3	1.7	17.9	5.2
12 月 11 日	21.5	7.2	1.4	18.3	5.1
12 月 12 日	21.4	7.0	1.3	18.7	5.0
12 月 13 日	22.3	7.1	1.6	17.9	-
12 月 14 日	20.0	6.9	1.7	18.6	-
12 月 15 日	21.4	7.1	1.8	19.0	-
12 月 16 日	23.1	7.0	1.6	16.6	-
12 月 17 日	24.7	7.1	1.7	19.0	5.0
12 月 18 日	20.8	7.1	1.3	18.7	4.9
12 月 19 日	20.0	7.1	1.4	17.5	4.7
12 月 20 日	15.7	7.1	1.5	16.6	-
12 月 21 日	23.7	6.8	1.7	18.0	-
12 月 22 日	24.0	7.0	1.8	18.4	-
12 月 23 日	21.1	7.1	1.7	18.8	-
12 月 24 日	19.9	7.3	1.7	18.0	4.8
12 月 25 日	20.8	7.2	1.8	19.3	5.0
12 月 26 日	20.9	7.1	1.5	18.7	5.1
12 月 27 日	18.2	7.1	1.6	19.5	-
12 月 28 日	21.5	7.1	1.3	20.0	-
12 月 29 日	21.4	7.0	1.5	19.6	-
12 月 30 日	20.0	7.0	1.7	19.2	-
12 月 31 日	20.4	6.8	1.4	19.8	-
平均值	21.5	7.1	1.6	18.7	5.0