

103年6月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)
6月1日	27.3	6.6	1.9	18.2	-
6月2日	27.5	6.6	1.8	17.4	-
6月3日	24.1	6.8	1.7	18.2	-
6月4日	26.8	6.7	1.7	16.6	4.7
6月5日	23.7	6.9	1.8	16.6	4.6
6月6日	24.6	6.9	1.7	17.8	4.5
6月7日	27.4	6.8	1.6	17.0	-
6月8日	27.1	6.7	1.8	17.8	-
6月9日	22.7	6.9	1.5	17.0	4.8
6月10日	23.0	6.9	1.5	16.5	-
6月11日	23.6	6.9	1.3	17.3	4.8
6月12日	24.1	6.8	1.4	17.3	4.6
6月13日	28.9	6.7	1.3	17.7	-
6月14日	27.5	6.9	1.5	17.6	-
6月15日	26.6	6.9	1.4	16.8	-
6月16日	23.6	7.0	1.6	18.4	-
6月17日	24.5	7.0	1.5	18.0	4.8
6月18日	24.4	6.9	1.7	18.8	4.9
6月19日	25.7	6.8	1.4	18.0	4.8
6月20日	30.5	7.0	1.3	18.8	-
6月21日	27.4	6.8	1.6	17.6	-
6月22日	28.2	6.9	1.5	16.8	-
6月23日	26.4	6.7	1.5	18.0	-
6月24日	25.7	6.8	1.4	17.6	4.7
6月25日	24.6	6.9	1.5	18.8	4.8
6月26日	24.3	6.8	1.6	18.3	4.9
6月27日	26.9	7.2	1.5	17.9	-
6月28日	27.4	6.4	1.8	17.9	-
6月29日	27.3	6.4	1.7	18.7	-
6月30日	27.8	6.6	1.6	18.3	5.1
平均值	26.0	6.8	1.6	17.7	4.8