

103 年 7 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
7 月 1 日	23.6	6.6	2.1	17.9	5.2
7 月 2 日	26.6	6.9	2.5	18.3	5.0
7 月 3 日	24.2	6.8	2.4	18.6	5.0
7 月 4 日	26.8	6.8	2.5	17.8	-
7 月 5 日	27.6	6.9	2.4	18.1	-
7 月 6 日	27.6	6.8	2.5	17.3	-
7 月 7 日	24.7	6.6	2.5	17.7	-
7 月 8 日	26.0	6.7	2.4	16.9	4.6
7 月 9 日	26.8	6.6	2.3	17.3	4.5
7 月 10 日	27.9	6.7	3.4	17.6	4.6
7 月 11 日	28.1	6.7	2.7	17.2	-
7 月 12 日	31.2	6.6	2.5	16.7	-
7 月 13 日	31.0	6.9	2.6	17.5	-
7 月 14 日	27.3	7.0	2.8	17.1	-
7 月 15 日	29.3	7.0	2.5	16.7	4.7
7 月 16 日	28.1	6.7	2.4	17.8	4.5
7 月 17 日	28.1	6.9	2.3	17.0	4.5
7 月 18 日	28.3	6.9	2.6	17.4	-
7 月 19 日	27.2	6.9	2.6	16.5	-
7 月 20 日	27.7	6.7	2.5	16.9	-
7 月 21 日	28.5	6.8	2.4	17.3	-
7 月 22 日	28.0	6.8	2.6	18.1	4.8
7 月 23 日	26.5	6.6	2.8	18.1	4.5
7 月 24 日	27.4	6.7	3.5	17.7	4.6
7 月 25 日	27.3	6.9	2.9	18.0	-
7 月 26 日	30.2	6.6	2.8	17.2	-
7 月 27 日	30.1	7.0	2.9	16.4	-
7 月 28 日	27.0	6.8	3.3	17.5	-
7 月 29 日	30.3	6.6	3.1	17.9	4.6
7 月 30 日	27.2	6.9	2.7	16.9	4.5
7 月 31 日	28.8	7.0	2.8	16.1	4.5
平均值	27.7	6.8	2.7	17.4	4.7