

103 年 11 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
11 月 1 日	28.3	7.1	3.2	19.9	-
11 月 2 日	28.4	7.2	3.1	19.2	-
11 月 3 日	23.6	7.3	3.2	18.4	-
11 月 4 日	26.5	7.4	3.0	19.6	4.9
11 月 5 日	25.1	7.3	3.1	18.4	5.0
11 月 6 日	24.0	7.4	3.0	18.4	5.1
11 月 7 日	24.6	7.3	3.1	18.8	-
11 月 8 日	29.7	7.2	2.9	19.5	-
11 月 9 日	29.7	7.2	2.7	19.9	-
11 月 10 日	23.7	7.3	2.8	19.1	-
11 月 11 日	23.7	7.3	2.7	19.0	5.2
11 月 12 日	24.7	7.2	2.6	18.3	5.0
11 月 13 日	23.5	7.2	2.5	19.1	5.0
11 月 14 日	23.3	7.2	2.6	18.3	-
11 月 15 日	26.9	7.2	2.5	18.6	-
11 月 16 日	27.0	7.2	2.4	19.0	-
11 月 17 日	24.8	7.4	2.5	19.0	-
11 月 18 日	25.1	7.2	2.3	17.4	4.9
11 月 19 日	24.6	7.2	2.4	19.0	5.2
11 月 20 日	23.5	7.3	2.5	18.6	5.0
11 月 21 日	23.5	7.4	2.4	17.8	-
11 月 22 日	28.0	7.3	2.5	19.0	-
11 月 23 日	30.0	7.2	2.6	18.6	-
11 月 24 日	23.6	7.3	2.6	17.8	-
11 月 25 日	25.6	7.3	2.5	18.1	5.1
11 月 26 日	24.9	7.1	2.4	17.7	5.0
11 月 27 日	22.5	7.1	2.6	18.1	4.9
11 月 28 日	23.7	7.2	2.7	19.0	-
11 月 29 日	30.0	7.1	2.5	18.5	-
11 月 30 日	27.8	7.1	2.4	19.3	-
平均值	25.7	7.2	2.7	18.7	5.0