

104 年 3 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
3 月 1 日	26.3	6.7	2.5	19.6	-
3 月 2 日	18.3	7.0	2.3	18.8	-
3 月 3 日	21.6	7.0	2.2	19.3	5.5
3 月 4 日	24.5	7.0	2.2	18.4	5.3
3 月 5 日	22.3	6.9	2.4	19.6	5.5
3 月 6 日	22.4	6.9	2.6	18.7	-
3 月 7 日	28.1	6.7	2.4	19.5	-
3 月 8 日	28.0	6.7	2.6	18.3	-
3 月 9 日	23.9	7.1	2.8	19.1	-
3 月 10 日	19.8	6.9	2.7	18.7	5.7
3 月 11 日	22.2	6.8	2.6	18.2	5.7
3 月 12 日	21.6	6.8	2.4	19.2	5.5
3 月 13 日	22.0	6.8	2.3	18.4	-
3 月 14 日	28.3	6.7	2.5	19.2	-
3 月 15 日	26.2	6.8	2.7	18.8	-
3 月 16 日	25.8	6.9	2.4	19.9	-
3 月 17 日	23.8	6.7	2.3	18.7	5.5
3 月 18 日	25.5	7.0	2.4	19.4	5.4
3 月 19 日	24.2	6.9	2.4	19.0	5.5
3 月 20 日	23.5	7.0	2.5	18.5	-
3 月 21 日	27.1	6.8	2.6	19.2	-
3 月 22 日	26.8	6.8	2.6	18.8	-
3 月 23 日	23.7	7.0	2.4	19.2	-
3 月 24 日	22.8	7.0	2.5	18.4	5.3
3 月 25 日	23.3	6.6	2.3	19.2	5.5
3 月 26 日	23.1	6.8	2.3	18.8	5.4
3 月 27 日	23.7	6.7	2.4	19.3	-
3 月 28 日	28.8	6.5	2.6	18.4	-
3 月 29 日	28.9	6.6	2.5	19.2	-
3 月 30 日	24.9	6.9	2.4	19.2	-
3 月 31 日	23.9	7.0	2.4	19.6	-
平均值	24.4	6.8	2.5	19.0	5.5