

104 年 4 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
4 月 1 日	24.2	6.9	2.4	19.6	5.6
4 月 2 日	25.6	7.0	2.5	19.1	5.3
4 月 3 日	29.5	7.0	2.5	19.5	-
4 月 4 日	29.7	6.9	2.4	18.7	-
4 月 5 日	27.8	6.9	2.3	19.5	-
4 月 6 日	29.8	6.7	2.4	18.7	-
4 月 7 日	26.6	7.2	2.3	19.5	5.6
4 月 8 日	23.7	7.2	2.4	19.4	5.5
4 月 9 日	23.5	7.3	2.2	18.2	5.4
4 月 10 日	24.7	7.2	2.2	19.4	-
4 月 11 日	27.4	7.0	2.4	19.7	-
4 月 12 日	26.8	6.9	2.3	18.9	-
4 月 13 日	24.3	7.3	2.4	18.9	-
4 月 14 日	22.6	7.3	2.2	18.5	5.1
4 月 15 日	23.7	7.4	2.2	18.9	5.1
4 月 16 日	24.8	7.2	2.3	19.6	5.0
4 月 17 日	25.0	7.1	2.3	18.8	-
4 月 18 日	27.2	6.9	2.4	18.8	-
4 月 19 日	27.5	7.1	2.3	19.9	-
4 月 20 日	26.6	7.3	2.2	18.8	-
4 月 21 日	25.1	7.4	2.1	18.7	4.9
4 月 22 日	24.9	7.3	2.1	19.5	5.2
4 月 23 日	24.9	7.2	2.2	18.7	4.9
4 月 24 日	25.1	7.2	2.2	19.1	-
4 月 25 日	27.8	7.1	2.4	20.2	-
4 月 26 日	27.6	7.2	2.5	19.4	-
4 月 27 日	26.0	7.3	2.3	20.2	-
4 月 28 日	26.2	7.2	2.2	19.4	5.8
4 月 29 日	26.1	7.2	2.3	20.6	5.6
4 月 30 日	27.3	7.0	2.2	20.4	5.3
平均值	26.1	7.1	2.3	19.3	5.3