

104年5月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)
5月1日	27.2	7.2	2.4	20.9	-
5月2日	27.8	7.1	2.3	20.1	-
5月3日	28.2	6.9	2.2	20.5	-
5月4日	26.8	7.2	2.4	19.3	-
5月5日	25.5	7.2	2.3	19.7	5.0
5月6日	26.4	7.2	2.4	19.6	4.9
5月7日	27.0	7.2	2.3	19.6	4.8
5月8日	27.1	7.1	2.4	19.2	-
5月9日	29.6	7.2	2.6	20.4	-
5月10日	29.4	7.2	2.5	20.8	-
5月11日	27.1	7.3	2.4	19.6	-
5月12日	26.0	7.4	2.4	20.4	5.5
5月13日	27.5	7.1	2.3	20.4	5.4
5月14日	24.8	7.3	2.4	20.0	5.4
5月15日	27.2	7.1	2.2	20.3	-
5月16日	28.9	7.1	2.1	20.7	-
5月17日	29.4	7.2	2.2	19.9	-
5月18日	28.5	7.3	2.3	20.7	-
5月19日	25.4	7.5	2.4	19.5	5.1
5月20日	28.4	7.3	2.2	20.3	5.1
5月21日	26.9	7.3	2.3	19.6	5.0
5月22日	26.0	7.4	2.2	19.5	-
5月23日	28.6	7.2	2.3	19.5	-
5月24日	28.5	7.1	2.2	20.3	-
5月25日	26.6	7.4	2.1	20.7	-
5月26日	26.8	7.4	2.1	20.3	5.6
5月27日	26.4	7.4	2.2	20.6	5.4
5月28日	24.6	7.2	2.0	19.8	5.3
5月29日	27.0	7.3	2.0	20.6	-
5月30日	29.2	7.0	2.1	20.9	-
5月31日	29.4	7.0	2.1	20.2	-
平均值	27.4	7.2	2.3	20.1	5.2