

105 年 01 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
01 月 1 日	26.0	6.7	2.6	19.8	-
01 月 2 日	27.3	6.8	2.7	20.9	4.7
01 月 3 日	26.3	6.7	2.8	21.3	4.5
01 月 4 日	23.2	6.8	2.9	21.3	4.7
01 月 5 日	24.1	6.8	2.9	20.5	-
01 月 6 日	23.0	6.8	2.8	17.5	-
01 月 7 日	22.5	6.7	2.7	17.5	-
01 月 8 日	22.4	6.7	2.7	19.5	-
01 月 9 日	25.6	6.7	2.6	17.5	4.3
01 月 10 日	23.7	6.7	2.5	17.9	3.9
01 月 11 日	21.8	6.8	2.6	19.4	4.1
01 月 12 日	20.6	6.8	2.7	17.0	-
01 月 13 日	20.2	6.8	2.6	16.2	-
01 月 14 日	20.2	6.7	2.7	16.2	-
01 月 15 日	19.0	6.7	2.6	16.2	-
01 月 16 日	23.5	6.6	2.5	15.4	4.4
01 月 17 日	23.6	6.7	2.5	15.0	4.2
01 月 18 日	19.3	6.8	2.7	15.0	4.1
01 月 19 日	19.6	6.9	2.6	16.1	-
01 月 20 日	19.4	7.0	2.7	17.3	-
01 月 21 日	20.5	7.1	2.5	18.1	-
01 月 22 日	21.5	6.8	2.5	19.3	-
01 月 23 日	25.9	6.9	2.6	19.6	5.1
01 月 24 日	24.3	6.9	2.7	19.6	5.2
01 月 25 日	14.3	7.0	2.5	20.4	5.2
01 月 26 日	18.1	7.1	2.7	18.4	-
01 月 27 日	18.5	7.0	2.6	19.1	-
01 月 28 日	20.6	7.0	2.6	19.9	-
01 月 29 日	20.0	7.0	2.6	18.6	4.5
01 月 30 日	21.2	7.1	2.6	19.8	-
01 月 31 日	23.2	6.9	2.7	20.9	4.7
平均值	21.9	6.8	2.8	21.3	4.5