

105 年 02 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)
2 月 1 日	21.0	7.0	2.7	17.6	-
2 月 2 日	18.9	7.0	2.6	17.5	-
2 月 3 日	19.6	7.1	2.7	17.1	4.3
2 月 4 日	19.3	7.1	2.5	17.9	4.5
2 月 5 日	19.1	7.1	2.6	17.4	4.4
2 月 6 日	24.8	6.7	2.7	17.4	-
2 月 7 日	6.8	24.2	2.6	18.2	-
2 月 8 日	23.8	6.8	2.6	17.4	-
2 月 9 日	21.2	7.0	2.5	19.0	-
2 月 10 日	20.0	7.1	2.7	17.3	-
2 月 11 日	22.9	7.0	2.5	17.0	-
2 月 12 日	25.4	6.9	2.4	17.8	-
2 月 13 日	26.1	6.9	2.5	17.0	-
2 月 14 日	26.3	6.9	2.4	17.0	-
2 月 15 日	20.1	7.2	2.5	17.0	-
2 月 16 日	20.1	7.1	2.7	18.2	4.8
2 月 17 日	20.2	7.2	2.8	18.2	4.8
2 月 18 日	20.0	7.0	2.6	18.9	4.8
2 月 19 日	19.6	7.0	2.7	18.1	-
2 月 20 日	22.5	7.0	2.8	18.9	-
2 月 21 日	22.8	7.0	2.9	19.3	-
2 月 22 日	21.5	7.1	2.8	19.6	-
2 月 23 日	22.0	7.2	2.9	19.6	4.6
2 月 24 日	21.3	7.1	3.0	19.2	4.7
2 月 25 日	21.5	7.1	2.9	19.2	4.6
2 月 26 日	21.7	7.1	3.0	19.1	-
2 月 27 日	25.7	6.9	2.9	18.0	-
2 月 28 日	23.4	7.0	2.8	18.7	-
2 月 29 日	23.8	7.0	2.9	18.0	-
平均值	21.4	7.6	2.7	18.1	4.6