

102 年 07 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
7月1日	29.6	7.1	1.4	19.0	-
7月2日	29.8	7.1	1.5	18.6	6.3
7月3日	29.8	6.9	1.25	18.2	6.1
7月4日	28.0	7.1	1.5	18.2	5.9
7月5日	28.2	7.1	1.6	17.8	-
7月6日	29.2	6.9	1.3	18.6	-
7月7日	28.6	7.1	1.5	18.6	-
7月8日	27.1	6.9	1.7	19.0	-
7月9日	28.9	6.7	1.4	19.0	6.1
7月10日	27.3	6.8	1.6	19.4	6.2
7月11日	26.8	7.0	1.8	19.8	6.3
7月12日	28.7	6.9	1.7	20.2	-
7月13日	28.6	6.9	1.3	20.4	-
7月14日	28.5	7.1	1.4	21.2	-
7月15日	27.9	6.8	1.5	19.6	-
7月16日	27.8	6.9	1.25	19.2	6.1
7月17日	25.5	6.8	1.3	19.2	5.9
7月18日	29.5	6.7	1.5	18.4	5.8
7月19日	25.4	6.8	1.4	19.2	-
7月20日	29.3	7.1	1.6	19.4	-
7月21日	30.1	6.9	1.7	19.4	-
7月22日	28.7	6.7	1.25	19.8	-
7月23日	26.2	6.8	1.5	20.2	6.3
7月24日	26.3	7.1	1.4	21.0	6.5
7月25日	29.0	6.8	1.6	21.3	6.6
7月26日	25.5	6.9	1.3	21.7	-
7月27日	29.7	6.9	1.6	21.6	-
7月28日	29.2	6.6	1.5	20.8	-
7月29日	25.7	6.8	1.3	20.4	-
7月30日	26.3	6.9	1.5	19.6	6.3
7月31日	25.6	6.9	1.25	18.0	6.2
平均值	27.6	6.9	1.4	20.0	6.2