

102年09月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
9月1日	27.4	6.9	1.4	18.1	-
9月2日	25.7	7.1	1.5	18.5	-
9月3日	26.3	7.2	1.3	18.9	5.2
9月4日	25.5	7.2	1.4	18.8	5.0
9月5日	26.6	7.1	1.6	18.9	5.2
9月6日	25.5	7.1	1.3	19.6	-
9月7日	26.5	7.1	1.5	20.7	-
9月8日	29.8	6.9	1.6	19.9	-
9月9日	27.3	7.2	1.3	19.5	5.1
9月10日	26.1	7.3	1.5	17.9	4.9
9月11日	26.3	7.1	1.4	17.5	5.1
9月12日	25.8	7.0	1.3	17.9	5.3
9月13日	26.5	7.1	1.5	18.6	5.4
9月14日	25.9	7.1	1.4	20.1	-
9月15日	25.2	7.0	1.3	20.8	-
9月16日	27.6	7.2	1.4	19.3	-
9月17日	26.9	7.2	1.3	19.3	5.1
9月18日	26.5	7.1	1.5	18.9	4.9
9月19日	29.5	6.9	1.6	17.9	-
9月20日	26.7	7.1	1.4	18.7	-
9月21日	26.4	7.0	1.5	19.5	-
9月22日	26.1	7.0	1.3	18.7	-
9月23日	24.5	7.0	1.4	19.5	-
9月24日	25.5	7.0	1.3	17.7	4.8
9月25日	27.3	7.0	1.5	16.9	4.6
9月26日	28.8	6.9	1.6	15.3	4.2
9月27日	26.8	6.8	1.4	16.1	-
9月28日	26.1	6.9	1.3	16.5	-
9月29日	29.3	7.0	1.4	15.4	-
9月30日	26.8	7.1	1.5	15.0	-
平均值	26.7	7.1	1.4	18.3	5.0