

103 年 9 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
9月1日	29.0	6.7	2.6	17.3	-
9月2日	29.8	6.7	2.5	16.9	4.6
9月3日	28.0	6.8	2.4	17.6	4.7
9月4日	28.3	6.8	2.5	16.4	4.6
9月5日	27.9	6.8	2.3	18.4	-
9月6日	30.1	6.9	2.6	17.6	-
9月7日	31.0	6.9	2.5	16.8	-
9月8日	29.7	6.9	2.4	18.4	-
9月9日	27.7	6.6	2.6	17.2	4.6
9月10日	28.8	6.6	2.7	17.1	4.5
9月11日	27.4	6.6	2.8	17.9	4.7
9月12日	29.2	6.7	2.6	17.1	-
9月13日	30.5	6.8	2.5	17.4	-
9月14日	30.5	6.8	2.7	18.2	-
9月15日	29.0	6.7	2.8	19.0	-
9月16日	27.9	6.8	2.9	17.8	4.8
9月17日	28.9	6.9	2.5	19.0	5.0
9月18日	29.4	6.8	2.7	18.6	5.1
9月19日	28.6	6.9	2.6	19.3	-
9月20日	29.6	6.8	2.7	18.5	-
9月21日	28.5	6.9	2.8	17.7	-
9月22日	25.0	6.8	2.5	17.7	-
9月23日	26.8	6.8	2.4	17.3	5.0
9月24日	26.8	6.9	2.7	18.0	4.8
9月25日	28.1	6.7	2.8	18.7	5.0
9月26日	25.6	6.8	2.6	18.2	-
9月27日	28.6	6.7	2.8	18.9	-
9月28日	29.1	6.8	2.7	18.1	-
9月29日	28.7	6.7	2.5	19.7	-
9月30日	27.0	6.8	2.4	18.9	5.0
平均值	28.5	6.8	2.6	18.0	4.8