

105 年 07 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
7月1日	28.0	6.6	2.8	23.3	-
7月2日	29.0	6.9	2.9	22.5	-
7月3日	29.0	6.8	2.9	23.3	-
7月4日	30.1	6.9	2.8	22.5	-
7月5日	29.8	6.8	2.9	23.8	6.3
7月6日	28.6	6.7	2.9	23.8	5.6
7月7日	31.7	6.8	2.8	22.2	5.8
7月8日	28.3	6.9	2.9	23.0	-
7月9日	28.6	6.8	2.8	22.2	-
7月10日	28.9	6.8	2.9	23.0	-
7月11日	32.4	6.9	2.8	22.2	-
7月12日	31.8	6.9	2.7	23.5	6.6
7月13日	27.3	7.1	2.8	23.8	6.9
7月14日	30.8	6.8	2.8	23.2	6.9
7月15日	32.2	7.0	2.9	23.5	-
7月16日	29.5	6.8	3.0	22.7	-
7月17日	29.7	6.8	3.1	23.5	-
7月18日	33.1	7.0	3.1	24.3	-
7月19日	32.8	7.2	3.3	23.0	6.7
7月20日	27.9	7.3	3.4	22.2	7.2
7月21日	32.3	7.0	3.3	23.1	7.3
7月22日	32.9	7.0	3.5	23.5	-
7月23日	30.2	7.0	3.4	23.5	-
7月24日	30.2	6.9	3.3	23.9	-
7月25日	29.6	7.4	3.4	23.1	-
7月26日	33.2	7.1	3.2	22.7	6.3
7月27日	33.2	7.1	3.1	23.8	6.4
7月28日	33.2	7.2	3.0	22.9	6.0
7月29日	31.3	7.2	2.9	23.2	-
7月30日	30.5	6.9	2.8	21.1	-
7月31日	29.9	6.9	2.8	21.9	-
平均值	30.5	7.0	3.0	23.0	6.5