

106 年 05 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
5 月 1 日	25.9	7.1	6.0	24.8	-
5 月 2 日	26.9	7.2	5.2	25.5	6.0
5 月 3 日	26.3	7.3	5.6	26.3	6.6
5 月 4 日	27.4	7.4	6.1	26.6	6.7
5 月 5 日	27.2	7.2	6.3	26.2	-
5 月 6 日	30.4	7.0	4.0	25.6	-
5 月 7 日	28.4	7.2	4.2	25.2	-
5 月 8 日	27.8	7.2	3.9	25.6	-
5 月 9 日	28.2	7.1	3.7	26.6	6.9
5 月 10 日	26.8	7.0	3.4	26.5	7.4
5 月 11 日	27.9	7.1	3.6	26.5	7.5
5 月 12 日	27.3	7.3	3.2	26.9	-
5 月 13 日	28.7	7.0	3.8	26.2	-
5 月 14 日	29.1	6.8	3.9	26.9	-
5 月 15 日	28.9	7.1	3.8	26.9	-
5 月 16 日	27.6	7.1	3.9	27.2	7.4
5 月 17 日	26.8	7.2	3.6	27.6	7.6
5 月 18 日	26.8	7.1	3.6	27.2	8.1
5 月 19 日	26.8	7.2	3.7	27.1	-
5 月 20 日	27.2	7.1	4.4	27.9	-
5 月 21 日	27.7	7.1	3.6	28.7	-
5 月 22 日	28.0	7.1	3.5	27.5	-
5 月 23 日	27.5	7.2	4.2	28.3	-
5 月 24 日	27.7	7.3	4.3	28.2	6.4
5 月 25 日	27.2	7.1	3.8	27.4	7.6
5 月 26 日	27.0	7.1	3.6	28.2	8.2
5 月 27 日	29.0	7.0	3.9	27.7	-
5 月 28 日	28.5	7.1	3.5	28.5	-
5 月 29 日	28.5	7.0	4.2	28.5	-
5 月 30 日	28.6	6.9	3.9	27.7	-
5 月 31 日	27.0	7.0	4.1	28.5	8.3
平均值	27.7	7.1	4.1	27.0	7.3