

106 年 11 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
11 月 1 日	25.1	6.9	7.2	28.6	6.8
11 月 2 日	25.3	6.9	7.6	29.0	7.2
11 月 3 日	26.0	7.0	6.9	28.5	-
11 月 4 日	26.8	6.3	5.4	29.6	-
11 月 5 日	26.8	6.6	5.5	30.4	-
11 月 6 日	25.3	6.9	5.1	30.4	-
11 月 7 日	26.2	6.8	4.8	30.8	7.8
11 月 8 日	26.6	6.8	5.6	30.3	8.2
11 月 9 日	26.5	6.8	5.3	31.5	8.5
11 月 10 日	26.4	6.8	4.7	31.4	-
11 月 11 日	27.6	6.5	4.2	30.1	-
11 月 12 日	27.0	6.5	4.1	29.3	-
11 月 13 日	26.2	6.8	3.8	29.3	-
11 月 14 日	26.5	6.9	4.3	28.9	7.0
11 月 15 日	26.2	6.8	3.5	29.3	6.8
11 月 16 日	25.7	6.9	3.2	28.5	7.2
11 月 17 日	26.3	7.0	4.0	29.2	-
11 月 18 日	27.3	6.6	3.6	30.0	-
11 月 19 日	25.9	6.7	3.8	30.8	-
11 月 20 日	25.6	6.8	4.4	30.4	-
11 月 21 日	25.5	6.9	4.7	29.2	7.8
11 月 22 日	25.5	6.8	3.9	27.6	7.4
11 月 23 日	24.4	6.8	3.5	28.3	7.2
11 月 24 日	24.3	6.8	4.2	28.3	-
11 月 25 日	25.5	6.5	4.6	25.5	-
11 月 26 日	25.5	6.5	4.0	26.3	-
11 月 27 日	25.1	6.6	5.0	27.5	-
11 月 28 日	25.7	6.7	5.3	28.2	6.5
11 月 29 日	25.7	6.9	5.5	27.1	6.7
11 月 30 日	25.5	6.9	4.3	27.6	6.8
平均值	25.9	6.8	4.7	29.1	7.3