

106 年 12 月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
12 月 1 日	24.7	6.7	4.6	27.5	-
12 月 2 日	25.7	6.5	5.0	28.6	-
12 月 3 日	26.1	6.6	4.8	29.4	-
12 月 4 日	24.5	6.8	4.6	28.2	-
12 月 5 日	24.4	6.7	4.5	30.5	7.3
12 月 6 日	23.6	6.7	5.0	29.7	6.9
12 月 7 日	23.9	7.0	4.7	29.6	7.0
12 月 8 日	22.7	7.1	4.3	29.7	-
12 月 9 日	23.8	6.7	5.2	28.8	-
12 月 10 日	23.9	6.7	5.4	29.6	-
12 月 11 日	22.3	6.8	4.9	30.0	-
12 月 12 日	22.8	6.7	4.2	29.9	7.1
12 月 13 日	23.1	6.7	4.0	29.0	6.8
12 月 14 日	23.9	6.7	4.3	29.8	7.0
12 月 15 日	23.8	6.7	3.9	29.7	-
12 月 16 日	24.9	6.7	4.3	30.0	-
12 月 17 日	23.1	6.5	3.8	29.2	-
12 月 18 日	21.8	6.9	4.2	28.0	-
12 月 19 日	21.7	6.8	4.0	28.9	-
12 月 20 日	21.9	6.9	4.0	30.2	7.8
12 月 21 日	20.8	6.6	3.9	30.0	7.5
12 月 22 日	21.6	6.7	4.3	28.7	7.8
12 月 23 日	24.8	6.2	4.5	29.0	-
12 月 24 日	24.0	6.3	4.2	30.6	-
12 月 25 日	22.2	6.7	3.9	29.4	-
12 月 26 日	23.0	6.7	3.6	30.1	7.9
12 月 27 日	22.5	6.7	3.8	30.9	8.0
12 月 28 日	23.8	6.7	4.0	29.8	7.6
12 月 29 日	23.2	6.8	3.8	29.0	-
12 月 30 日	24.2	6.7	4.2	30.5	-
12 月 31 日	24.0	6.6	4.0	29.7	-
平均值	23.4	6.7	4.3	29.5	7.4