

107年3月南部科學工業園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
3月1日	24.1	6.8	4.7	22.0	7.2
3月2日	24.7	6.7	4.0	23.8	7.5
3月3日	25.7	6.6	3.7	21.5	-
3月4日	26.5	6.7	4.2	22.4	-
3月5日	25.6	6.8	4.6	22.0	-
3月6日	24.4	6.9	4.9	21.8	6.5
3月7日	24.3	6.7	4.0	20.5	6.1
3月8日	23.9	6.7	3.9	18.6	6.4
3月9日	20.9	6.8	3.4	19.0	-
3月10日	22.8	6.7	3.1	19.3	-
3月11日	23.3	6.8	3.9	20.2	-
3月12日	22.8	7.0	3.5	21.2	-
3月13日	23.0	7.0	3.3	20.5	6.2
3月14日	23.2	7.0	3.7	22.2	6.5
3月15日	23.9	7.2	3.4	20.4	6.8
3月16日	24.4	7.2	3.9	19.7	-
3月17日	24.8	6.5	4.3	20.6	-
3月18日	24.6	6.7	4.6	21.5	-
3月19日	24.9	7.0	4.5	20.5	-
3月20日	24.5	7.0	4.1	21.0	7.0
3月21日	23.0	7.2	4.6	21.4	8.0
3月22日	22.3	7.2	4.2	20.3	7.9
3月23日	23.0	7.2	4.7	21.1	-
3月24日	24.3	6.8	4.5	22.4	-
3月25日	24.6	6.8	3.1	23.6	-
3月26日	23.7	7.1	3.6	24.2	-
3月27日	23.7	7.1	4.3	26.0	7.6
3月28日	24.2	7.0	4.2	25.7	8.0
3月29日	24.6	7.0	3.8	22.9	7.3
3月30日	24.5	7.0	3.5	24.0	-
3月31日	24.8	7.1	3.9	28.0	-
平均值	24.0	6.9	4.0	21.9	7.1