

108年03月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
3月1日	25.1	6.9	7.5	23.0	-
3月2日	25.7	6.8	7.0	23.0	-
3月3日	25.7	7.2	7.0	23.7	-
3月4日	23.2	7.1	7.5	24.1	-
3月5日	24.0	7.2	8.0	24.0	-
3月6日	23.6	7.2	8.2	22.7	6.8
3月7日	23.9	7.1	8.5	23.4	6.1
3月8日	23.2	7.1	6.5	23.8	-
3月9日	23.6	7.2	7.8	21.0	-
3月10日	23.7	7.0	7.0	20.2	-
3月11日	23.3	7.2	8.0	21.8	-
3月12日	23.9	7.1	8.5	21.8	-
3月13日	23.1	7.1	8.2	20.5	5.7
3月14日	23.4	7.2	6.5	22.4	5.2
3月15日	23.5	7.3	8.0	22.0	-
3月16日	24.2	7.1	7.5	23.1	-
3月17日	24.7	7.0	8.3	24.7	-
3月18日	23.6	7.3	7.4	23.9	-
3月19日	23.0	7.2	6.5	22.6	-
3月20日	23.7	7.1	5.8	24.4	5.8
3月21日	24.2	7.0	6.3	22.7	6.1
3月22日	22.9	7.0	5.9	23.9	-
3月23日	25.8	7.0	5.1	23.0	-
3月24日	24.2	6.9	5.3	24.6	-
3月25日	23.1	7.2	4.9	25.4	-
3月26日	23.5	7.2	5.4	26.6	-
3月27日	23.6	7.3	6.2	24.9	7.2
3月28日	24.0	7.2	5.9	24.6	7.9
3月29日	25.0	7.2	6.5	24.6	-
3月30日	26.6	7.5	5.4	26.9	-
3月31日	26.4	7.5	5.2	26.9	-
平均值	24.1	7.1	6.8	23.6	6.4