

108年05月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
5月1日	25.9	7.2	7.7	25.2	10.7
5月2日	25.3	7.1	7.3	25.5	11.3
5月3日	25.2	7.1	7.1	25.4	-
5月4日	26.5	7.2	7.1	25.1	-
5月5日	26.7	7.0	7.4	27.1	-
5月6日	25.1	7.0	9.3	28.3	-
5月7日	25.3	7.0	5.4	27.0	-
5月8日	25.3	7.0	5.9	25.1	10.6
5月9日	24.2	6.9	6.6	26.7	11.9
5月10日	26.1	6.9	3.7	27.8	-
5月11日	27.2	7.1	7.9	29.7	-
5月12日	28.2	7.3	6.8	30.5	-
5月13日	26.8	7.0	7.8	30.5	-
5月14日	26.8	6.9	5.3	29.4	-
5月15日	27.1	6.9	4.6	29.3	13.7
5月16日	27.3	6.9	4.5	30.2	12.7
5月17日	27.3	6.9	6.0	30.6	-
5月18日	29.2	7.0	6.2	28.6	-
5月19日	29.2	6.9	4.7	27.8	-
5月20日	25.2	7.0	3.8	27.8	-
5月21日	24.3	6.9	6.9	27.2	-
5月22日	28.2	6.9	5.7	26.4	9.5
5月23日	28.2	6.9	2.8	26.5	9.4
5月24日	25.9	6.9	6.8	26.2	-
5月25日	28.0	6.8	4.8	27.9	-
5月26日	28.1	7.0	4.1	26.3	-
5月27日	22.4	7.0	4.8	27.9	-
5月28日	21.9	7.0	5.3	28.5	10.4
5月29日	22.9	6.9	3.4	28.8	11.0
5月30日	23.7	6.9	7.4	26.3	-
5月31日	23.9	6.8	8.0	28.9	-
平均值	26.0	7.0	6.0	27.7	11.1