

108 年 06 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
6 月 1 日	29.5	7.1	5.1	24.0	-
6 月 2 日	27.5	7.2	5.5	24.7	-
6 月 3 日	26.1	7.0	3.9	22.4	-
6 月 4 日	26.1	7.0	6.9	23.4	-
6 月 5 日	25.4	6.9	5.9	24.9	10.7
6 月 6 日	26.6	7.0	6.9	23.0	9.9
6 月 7 日	29.4	7.0	5.6	22.9	-
6 月 8 日	29.9	6.7	5.8	25.3	-
6 月 9 日	30.5	6.9	6.1	26.1	-
6 月 10 日	26.9	6.9	7.4	26.1	-
6 月 11 日	26.0	6.9	7.1	25.3	-
6 月 12 日	25.7	7.0	9.4	26.5	9.5
6 月 13 日	27.0	6.9	3.5	24.8	9.2
6 月 14 日	26.4	7.1	4.6	26.5	-
6 月 15 日	28.3	7.0	5.0	24.8	-
6 月 16 日	29.2	7.5	6.6	26.3	-
6 月 17 日	26.5	6.8	6.9	24.0	-
6 月 18 日	27.2	7.0	3.5	24.4	-
6 月 19 日	26.8	7.0	4.7	23.4	9.2
6 月 20 日	27.7	7.0	7.1	23.9	9.8
6 月 21 日	27.5	7.0	8.9	25.3	-
6 月 22 日	29.7	7.1	5.3	30.8	-
6 月 23 日	29.7	7.1	4.6	30.0	-
6 月 24 日	26.6	7.2	4.3	30.0	-
5 月 25 日	27.1	7.2	3.9	28.9	-
6 月 26 日	25.7	7.1	3.4	30.3	10.3
6 月 27 日	26.2	7.1	4.0	30.4	9.8
6 月 28 日	26.2	7.1	3.3	32.9	-
6 月 29 日	28.1	7.1	4.0	30.1	-
6 月 30 日	28.8	7.3	3.5	30.8	-
平均值	27.5	7.0	5.4	26.4	9.8