

2020年01月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
01月31日	20.6	6.6	5.3	24.8	8.5
01月30日	18.0	6.9	5.3	22.8	8.0
01月29日	22.8	6.7	6.0	23.5	-
01月28日	22.1	6.7	6.2	23.5	-
01月27日	23.3	6.8	5.2	22.0	-
01月26日	24.3	6.9	5.4	21.2	-
01月25日	24.5	6.9	5.5	23.1	-
01月24日	24.6	7.0	5.8	21.6	-
01月23日	23.9	7.2	5.5	22.3	-
01月22日	22.3	6.8	5.0	23.9	7.5
01月21日	23.8	6.8	5.3	22.0	7.1
01月20日	20.9	7.0	5.6	22.4	-
01月19日	23.1	6.6	6.4	22.4	-
01月18日	23.1	6.5	6.4	21.6	-
01月17日	20.6	6.7	5.6	27.7	-
01月16日	23.5	6.8	5.8	27.4	8.9
01月15日	21.4	6.8	6.2	28.1	9.0
01月14日	21.8	6.8	5.8	24.1	-
01月13日	21.3	6.9	5.8	24.9	-
01月12日	23.3	6.9	6.4	23.7	-
01月11日	23.7	7.0	6.5	22.9	-
01月10日	24.2	6.7	5.5	23.7	-
01月09日	22.5	6.8	5.5	23.4	7.2
01月08日	22.7	6.6	5.3	24.2	7.5
01月07日	23.2	6.5	5.0	24.6	-
01月06日	23.2	6.6	5.4	23.8	-
01月05日	25.4	6.6	5.5	22.7	-
01月04日	24.0	6.6	5.8	23.8	-
01月03日	22.3	6.6	5.5	25.4	8.4
01月02日	22.8	6.6	5.6	24.3	8.6
01月01日	23.1	7.1	5.2	24.3	-
平均值	22.8	6.8	5.7	23.7	8.1