

2020年03月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
03月31日	24.5	6.7	4.0	19.6	6.2
03月30日	24.2	6.8	4.7	19.4	-
03月29日	24.9	7.0	3.7	16.3	-
03月28日	26.9	7.2	3.5	19.4	-
03月27日	25.2	6.8	3.6	14.3	-
03月26日	24.9	6.7	3.7	15.3	4.9
03月25日	24.6	6.8	3.8	16.5	4.9
03月24日	24.8	6.8	3.7	15.3	-
03月23日	25.8	6.8	3.5	15.2	-
03月22日	26.1	6.8	3.3	14.4	-
03月21日	25.5	6.6	4.3	16.8	-
03月20日	24.8	6.8	4.6	23.4	-
03月19日	24.1	6.7	4.6	26.9	8.3
03月18日	23.8	6.7	5.0	25.9	8.6
03月17日	23.3	6.7	4.6	26.6	-
03月16日	23.7	6.9	4.2	25.8	-
03月15日	24.3	6.6	4.7	27.4	-
03月14日	25.2	6.7	5.2	26.6	-
03月13日	24.9	6.8	5.0	23.9	-
03月12日	24.0	6.8	5.3	24.8	8.1
03月11日	23.1	6.8	5.1	24.0	7.9
03月10日	25.3	6.8	5.4	23.3	-
03月09日	25.0	7.0	5.5	23.8	-
03月08日	25.4	6.8	5.2	25.8	-
03月07日	24.8	6.7	5.1	24.6	-
03月06日	22.9	6.9	5.1	25.7	-
03月05日	23.3	6.8	4.5	25.0	8.2
03月04日	23.8	6.8	4.8	24.3	8.1
03月03日	23.4	6.7	5.0	24.0	-
03月02日	24.2	6.8	4.7	25.3	-
03月01日	25.7	6.8	5.2	25.3	-
平均值	24.6	6.8	4.5	22.1	7.2