

2020年04月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
04月30日	25.1	7.0	5.8	24.0	-
04月29日	25.0	6.9	6.3	24.7	8.8
04月28日	25.5	6.9	5.8	24.5	8.9
04月27日	23.8	6.8	5.3	23.4	-
04月26日	26.6	6.9	6.3	23.0	-
04月25日	25.4	7.1	6.0	23.4	-
04月24日	23.8	6.7	5.6	23.3	-
04月23日	25.1	6.8	6.5	23.6	-
04月22日	25.8	6.9	6.6	23.2	8.8
04月21日	25.8	6.8	6.3	25.1	8.7
04月20日	26.3	6.7	6.4	23.0	-
04月19日	26.4	6.6	5.9	23.0	-
04月18日	26.2	6.7	6.2	20.5	-
04月17日	24.7	6.8	5.8	21.7	-
04月16日	23.8	6.8	5.4	21.2	-
04月15日	23.6	6.8	5.2	23.3	7.7
04月14日	23.4	6.7	5.4	22.8	6.5
04月13日	22.8	6.7	5.2	22.2	-
04月12日	25.8	6.7	4.9	21.4	-
04月11日	25.6	6.6	5.8	22.2	-
04月10日	24.5	6.8	5.8	23.3	-
04月09日	24.1	6.6	6.2	23.8	7.3
04月08日	23.5	6.7	5.8	23.1	8.2
04月07日	22.9	6.6	6.3	23.0	-
04月06日	24.0	6.7	5.3	24.0	-
04月05日	25.4	6.8	6.8	23.3	-
04月04日	25.2	6.6	6.1	22.5	-
04月03日	26.2	6.6	5.6	18.7	-
04月02日	25.8	6.6	3.7	19.4	-
04月01日	24.5	6.8	4.0	18.9	6.2
平均值	24.9	6.8	5.7	22.7	7.9