

2020年06月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
06月30日	28.1	6.8	7.5	28.0	-
06月29日	27.2	6.7	3.4	28.0	-
06月28日	29.7	6.7	5.0	27.6	-
06月27日	29.4	6.8	5.5	27.6	-
06月26日	29.4	6.9	5.0	27.6	-
06月25日	29.7	7.1	5.0	26.8	-
06月24日	26.6	6.8	4.5	28.0	10.2
06月23日	28.5	6.7	5.9	27.2	9.7
06月22日	27.3	6.7	4.2	28.4	-
06月21日	29.7	6.8	4.8	26.8	-
06月20日	28.0	7.0	4.8	27.6	-
06月19日	27.5	6.9	4.9	29.3	10.2
06月18日	27.0	6.9	6.0	28.1	9.2
06月17日	26.7	6.9	5.8	28.9	9.8
06月16日	27.5	6.8	6.6	28.9	9.6
06月15日	26.8	6.8	4.7	29.7	10.4
06月14日	29.3	6.7	5.6	29.3	9.7
06月13日	29.3	6.7	5.3	29.7	9.9
06月12日	27.6	6.8	5.1	28.3	9.4
06月11日	26.4	6.9	5.1	28.7	10.1
06月10日	26.3	6.8	5.9	27.9	10.1
06月09日	25.8	6.9	5.6	28.2	9.7
06月08日	25.4	7.0	4.1	28.0	-
06月07日	29.5	6.9	5.2	28.0	-
06月06日	29.2	7.3	6.3	28.0	-
06月05日	26.6	6.8	5.8	28.0	-
06月04日	26.4	6.8	5.4	28.4	-
06月03日	26.6	6.9	6.0	28.4	10.2
06月02日	26.3	6.9	7.1	27.6	9.8
06月01日	26.7	6.9	6.2	28.8	-
平均值	27.7	6.9	5.2	27.3	9.2