

2020年09月南部科學園區台南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
09月01日	28.4	6.9	<2.5	26.8	<2.0
09月02日	28.9	6.9	4.0	27.0	<2.0
09月03日	28.8	6.7	3.2	26.8	<2.0
09月04日	28.6	6.8	<2.5	28.2	<2.0
09月05日	29.6	6.7	2.9	29.6	-
08月06日	29.7	6.7	2.6	29.2	-
09月07日	28.2	6.9	<2.5	29.6	-
09月08日	28.7	7.0	2.5	29.8	<2.0
09月09日	28.6	6.8	<2.5	31.7	<2.0
09月10日	28.7	6.9	4.3	31.9	<2.0
09月11日	28.6	6.9	<2.5	31.4	<2.0
09月12日	30.7	6.8	4.1	22.9	-
09月13日	30.8	6.8	4.7	31.3	-
09月14日	28.8	6.9	3.7	25.7	-
09月15日	28.6	6.9	<2.5	21.5	<2.0
09月16日	29.0	6.9	<2.5	22.6	<2.0
09月17日	29.0	6.9	3.2	23.0	<2.0
09月18日	29.0	6.9	2.9	27.8	<2.0
09月19日	29.9	6.7	3.1	24.5	-
09月20日	29.9	6.7	4.8	26.1	-
09月21日	28.6	6.9	3.2	26.1	-
09月22日	28.8	6.9	<2.5	23.8	<2.0
09月23日	28.8	6.9	<2.5	28.8	<2.0
09月24日	28.8	6.9	3.0	31.1	<2.0
09月25日	28.3	6.9	2.8	27.8	<2.0
09月26日	28.4	6.9	<2.5	23.8	-
09月27日	30.8	6.7	2.8	27.0	-
09月28日	28.5	6.9	4.2	29.4	<2.0
09月29日	28.6	7.0	<2.5	29.6	<2.0
09月30日	28.1	6.9	<2.5	23.6	<2.0
平均值	29.0	6.9	3.1	27.3	2.0