

2020 年 12 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
12 月 31 日	17.7	6.7	6.5	35.2	-
12 月 30 日	20.6	6.5	5.8	36.3	10.4
12 月 29 日	22.3	6.6	6.8	36.2	10.9
12 月 28 日	22.2	6.8	7.3	36.3	-
12 月 27 日	20.9	6.7	7.1	36.7	-
12 月 26 日	22.7	6.7	6.5	35.9	-
12 月 25 日	21.6	6.5	8.9	34.1	-
12 月 24 日	22.0	6.5	5.1	34.5	-
12 月 23 日	21.9	6.5	6.1	32.3	9.8
12 月 22 日	20.6	6.6	5.5	34.2	10.1
12 月 21 日	20.5	6.5	6.0	32.5	-
12 月 20 日	22.5	6.7	4.3	33.3	-
12 月 19 日	23.9	6.9	4.7	32.5	-
12 月 18 日	25.3	6.7	6.4	28.8	-
12 月 17 日	25.3	6.5	5.3	28.3	-
12 月 16 日	25.1	6.5	5.1	28.3	8.9
12 月 15 日	25.1	6.5	5.9	29.7	9.6
12 月 14 日	25.2	6.6	6.7	29.2	-
12 月 13 日	24.7	6.6	4.2	28.8	-
12 月 12 日	24.4	6.6	4.1	28.8	-
12 月 11 日	24.0	6.7	4.5	30.5	-
12 月 10 日	25.0	6.6	5.0	29.6	-
12 月 09 日	25.4	6.5	5.9	29.3	8.7
12 月 08 日	25.1	6.5	7.5	28.6	8.3
12 月 07 日	25.4	6.5	7.1	28.9	-
12 月 06 日	24.9	6.5	6.4	28.1	-
12 月 05 日	23.9	6.5	5.0	29.7	-
12 月 04 日	25.0	6.5	5.6	27.1	-
12 月 03 日	25.3	6.5	5.6	26.4	-
12 月 02 日	25.4	6.6	4.9	28.4	7.1
12 月 01 日	25.2	6.7	6.7	28.3	7.5
平均值	23.5	6.6	5.9	31.2	9.1