

2021 年 09 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
09 月 30 日	22.8	6.4	5.7	32.4	-
09 月 29 日	23.2	6.3	3.8	32.2	<2.0
09 月 28 日	26.7	6.3	7.0	31.8	<2.0
09 月 27 日	24.8	6.3	8.5	37.1	-
09 月 26 日	28.6	6.9	7.6	39.5	-
09 月 25 日	28.8	6.9	4.6	34.6	-
09 月 24 日	27.4	6.3	5.4	33.5	-
09 月 23 日	28.2	6.4	6.0	30.9	<2.0
09 月 22 日	29.2	6.3	3.5	40.8	<2.0
09 月 21 日	29.3	6.3	3.1	39.2	-
09 月 20 日	29.3	6.3	3.2	39.2	-
09 月 19 日	29.4	6.3	3.3	37.6	-
09 月 18 日	29.3	6.3	4.0	40.0	-
09 月 17 日	25.1	6.4	6.9	33.9	<2.0
09 月 16 日	24.9	6.3	7.7	31.8	<2.0
09 月 15 日	27.1	6.3	5.1	30.9	-
09 月 14 日	26.5	6.3	8.3	28.5	-
09 月 13 日	27.5	6.3	3.9	31.7	-
09 月 12 日	26.7	6.5	5.7	33.3	-
09 月 11 日	25.1	6.4	6.5	25.8	-
09 月 10 日	27.9	6.4	7.4	25.6	-
09 月 09 日	26.3	6.4	4.9	27.0	-
09 月 08 日	27.7	6.2	6.2	32.4	-
09 月 07 日	26.8	6.4	7.5	32.3	<2.0
09 月 06 日	26.9	6.3	8.1	33.5	<2.0
09 月 05 日	28.6	6.4	9.2	32.7	-
09 月 04 日	28.4	6.4	3.9	33.5	-
09 月 03 日	27.2	6.5	6.1	31.8	-
09 月 02 日	27.9	6.3	3.7	31.0	<2.0
09 月 01 日	28.0	6.5	7.1	32.7	<2.0
平均值	27.2	6.4	5.8	33.2	<2.0