

2022年03月南部科學園區臺南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
03月01日	26.4	6.6	7.7	22.0	2.7
03月02日	26.3	6.7	5.1	21.5	2.5
03月03日	26.2	6.7	4.0	24.9	<2.0
03月04日	26.4	6.7	4.8	27.9	<2.0
03月05日	28.1	6.7	12.0	25.9	-
03月06日	30.3	6.6	6.0	23.5	-
03月07日	25.6	6.6	3.6	21.1	-
03月08日	25.3	6.4	5.1	28.4	2.4
03月09日	25.4	6.6	4.3	23.1	<2.0
03月10日	25.8	6.6	5.5	20.9	2.0
03月11日	26.2	6.6	5.4	22.0	3.1
03月12日	29.6	6.6	4.0	28.8	-
03月13日	29.5	6.6	6.4	26.0	-
03月14日	26.4	6.6	5.8	21.2	-
03月15日	26.7	6.6	5.4	38.4	<2.0
03月16日	26.8	6.7	5.1	23.9	<2.0
03月17日	27.0	6.8	5.8	29.5	<2.0
03月18日	27.2	6.6	4.7	24.7	<2.0
03月19日	30.7	6.6	7.9	20.1	-
03月20日	29.5	6.5	7.1	19.3	-
03月21日	26.8	6.6	8.5	20.5	-
03月22日	27.4	6.6	5.9	26.1	<2.0
03月23日	26.4	6.8	9.5	25.7	<2.0
03月24日	25.8	6.7	8.4	26.8	2.5
03月25日	26.4	6.6	11.6	26.3	2.0
03月26日	29.2	6.6	11.3	36.9	-
03月27日	28.9	6.6	11.8	26.1	-
03月28日	26.4	6.6	4.4	22.9	-
03月29日	26.4	6.6	5.9	22.3	<2.0
03月30日	26.6	6.6	5.0	20.3	<2.0
03月31日	26.8	6.7	2.8	21.1	<2.0
平均值	27.2	6.6	6.5	24.8	2.2