

2022 年 08 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)
08 月 31 日	28.1	6.3	6.7	34.4	-
08 月 30 日	28.9	6.4	6.0	35.7	-
08 月 29 日	28.7	6.4	5.2	32.6	-
08 月 28 日	30.1	6.4	5.8	30.6	-
08 月 27 日	28.1	6.3	8.0	34.8	-
08 月 26 日	28.4	6.7	6.2	35.6	-
08 月 25 日	28.5	6.5	7.3	31.2	-
08 月 24 日	29.1	6.4	6.0	33.9	4.0
08 月 23 日	29.6	6.4	5.6	31.5	-
08 月 22 日	28.1	6.4	7.0	32.7	-
08 月 21 日	28.7	6.2	8.5	27.5	-
08 月 20 日	28.5	6.5	6.4	31.9	-
08 月 19 日	27.9	6.4	7.0	38.1	-
08 月 18 日	28.1	6.4	6.5	34.9	-
08 月 17 日	28.4	6.5	7.7	33.9	2.8
08 月 16 日	27.5	6.3	7.6	33.3	-
08 月 15 日	28.6	6.2	5.4	33.8	-
08 月 14 日	27.8	6.3	7.3	36.6	-
08 月 13 日	27.4	6.2	7.5	34.5	-
08 月 12 日	27.8	6.4	5.4	35.4	-
08 月 11 日	28.5	6.4	6.0	33.2	-
08 月 10 日	28.5	6.4	7.3	35.1	<2.0
08 月 09 日	29.4	6.2	5.2	35.5	-
08 月 08 日	29.1	6.2	5.9	34.6	-
08 月 07 日	28.9	6.2	8.2	37.7	-
08 月 06 日	29.0	6.2	6.6	34.5	-
08 月 05 日	29.1	6.1	6.2	36.1	-
08 月 04 日	28.1	6.1	5.4	39.8	-
08 月 03 日	28.9	6.2	6.6	35.5	2.3
08 月 02 日	25.6	6.3	6.6	37.0	-
08 月 01 日	25.4	6.4	6.0	35.1	-
平均值	28.3	6.3	6.6	34.4	2.8