

2023 年 04 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
04 月 30 日	26.3	6.5	7.0	65.7	-
04 月 29 日	25.5	6.6	7.2	30.6	-
04 月 28 日	25.8	6.5	5.5	41.5	-
04 月 27 日	26.1	6.5	6.1	47.0	-
04 月 26 日	26.6	6.5	6.2	33.8	2.3
04 月 25 日	26.9	6.5	6.9	64.7	-
04 月 24 日	27.7	6.5	6.2	48.6	-
04 月 23 日	27.2	6.6	4.7	46.5	-
04 月 22 日	25.8	6.6	10.5	44.1	-
04 月 21 日	26.7	6.6	9.5	41.4	-
04 月 20 日	27.2	6.5	8.2	41.9	-
04 月 19 日	27.0	6.6	10.9	48.6	-
04 月 18 日	26.8	6.5	9.8	38.3	-
04 月 17 日	26.1	6.4	9.2	44.1	2.9
04 月 16 日	26.9	6.4	8.8	62.4	-
04 月 15 日	26.7	6.6	9.1	46.0	-
04 月 14 日	23.9	6.4	10.6	47.2	-
04 月 13 日	23.9	6.5	9.1	40.1	8.1
04 月 12 日	24.4	6.4	10.9	46.3	-
04 月 11 日	25.6	6.4	5.4	39.4	-
04 月 10 日	25.5	6.4	4.4	39.7	-
04 月 09 日	25.9	6.5	7.2	40.8	-
04 月 08 日	25.2	6.6	9.4	48.2	-
04 月 07 日	26.2	6.5	6.6	45.1	-
04 月 06 日	26.2	6.6	6.3	40.2	3.1
04 月 05 日	25.7	6.6	8.8	43.0	-
04 月 04 日	26.2	6.6	5.6	48.8	-
04 月 03 日	25.6	6.6	3.7	44.3	-
04 月 02 日	24.6	6.6	9.7	42.1	-
04 月 01 日	24.6	6.6	9.6	45.2	-
平均值	26.0	6.5	7.8	45.2	4.1