

2023 年 4 月南部科學園區臺南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
4 月 1 日	32.3	6.6	6.3	22.6	-
4 月 2 日	32.2	6.5	6.7	22.6	-
4 月 3 日	33.5	6.6	7.9	22.2	-
4 月 4 日	33.4	6.5	6.4	27.8	-
4 月 5 日	33.7	6.5	7.0	20.2	-
4 月 6 日	27.4	6.7	7.4	23.8	<2.0
4 月 7 日	26.8	6.6	5.7	27.5	<2.0
4 月 8 日	33.2	6.5	9.8	28.9	-
4 月 9 日	31.8	6.6	6.3	21.7	-
4 月 10 日	26.9	6.6	4.5	20.9	-
4 月 11 日	27.2	6.5	7.1	21.8	<2.0
4 月 12 日	27.4	6.5	4.6	27.3	<2.0
4 月 13 日	27.0	6.6	4.5	22.5	<2.0
4 月 14 日	27.2	6.7	5.5	18.0	<2.0
4 月 15 日	28.7	6.6	4.6	19.9	-
4 月 16 日	33.5	6.5	5.0	17.9	-
4 月 17 日	27.7	6.5	3.4	19.1	-
4 月 18 日	27.9	6.5	4.0	24.4	<2.0
4 月 19 日	27.9	6.5	4.4	24.6	<2.0
4 月 20 日	27.2	6.5	5.5	22.8	<2.0
4 月 21 日	27.7	6.6	5.4	21.6	<2.0
4 月 22 日	32.3	6.4	7.8	24.4	-
4 月 23 日	25.1	6.5	7.6	26.4	-
4 月 24 日	27.5	6.5	5.9	25.6	-
4 月 25 日	27.4	6.6	4.0	21.9	<2.0
4 月 26 日	27.0	6.5	4.2	19.3	<2.0
4 月 27 日	27.1	6.5	5.4	21.7	<2.0
4 月 28 日	27.4	6.5	6.1	22.3	<2.0
4 月 29 日	33.6	6.4	8.9	19.5	-
4 月 30 日	32.4	6.2	6.7	22.3	-
平均值	29.3	6.5	6.0	22.7	<2.0