

2023 年 08 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
08 月 31 日	24.5	6.7	7.5	37.6	-
08 月 30 日	28.3	6.6	10.2	38.6	-
08 月 29 日	27.8	6.6	8.1	36.6	-
08 月 28 日	28	6.6	7.1	36.6	-
08 月 27 日	28.3	6.7	6.9	34.7	-
08 月 26 日	29.2	6.7	10.1	38.6	-
08 月 25 日	29.1	6.7	7.5	40.3	-
08 月 24 日	29.4	6.7	6.6	34.9	-
08 月 23 日	29	6.6	6.5	32.9	2.3
08 月 22 日	27.7	6.8	8.7	37.4	-
08 月 21 日	28	6.8	7.2	31.7	-
08 月 20 日	27.8	6.7	7.4	30.3	-
08 月 19 日	27.5	6.8	15.5	29.1	-
08 月 18 日	27.4	6.8	13.4	33	-
08 月 17 日	27.4	6.7	13.5	35.2	-
08 月 16 日	27.7	6.7	12	32	3.2
08 月 15 日	27.8	6.7	14.1	32	-
08 月 14 日	28	6.9	10.2	34.3	-
08 月 13 日	27.9	7	7.7	36.1	-
08 月 12 日	27.5	7	15.3	28.8	-
08 月 11 日	27.5	6.9	18.8	37.9	-
08 月 10 日	28.7	6.8	14.2	32.2	-
08 月 09 日	29.1	6.9	12.9	30.8	3.9
08 月 08 日	29.3	6.9	12.8	35.1	-
08 月 07 日	29.8	6.9	9.9	34.9	-
08 月 06 日	28.9	6.9	8.8	35.5	-
08 月 05 日	28.7	6.8	11.3	38.7	-
08 月 04 日	29	6.8	8.4	35.8	-
08 月 03 日	28.7	6.7	9.5	36.6	-
08 月 02 日	28.6	6.8	8.7	41.8	<2.0
08 月 01 日	27.7	6.7	11.1	36.3	-
平均值	28.2	6.8	10.4	35.0	3.1