

2023 年 11 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
11 月 30 日	29	6.8	11	44.6	-
11 月 29 日	24.5	6.7	7.4	44.8	-
11 月 28 日	24	6.7	13.7	45.2	-
11 月 27 日	23.4	6.8	13.4	41.3	-
11 月 26 日	21.1	6.8	15.8	41.4	-
11 月 25 日	24.3	6.9	16.1	41.8	-
11 月 24 日	23.7	6.9	13	48.5	-
11 月 23 日	23.3	6.9	13.9	46.1	-
11 月 22 日	22.8	6.9	12.1	41.4	3.5
11 月 21 日	23.1	6.9	12.4	36.7	-
11 月 20 日	22.6	6.9	10.8	39.9	-
11 月 19 日	27.2	6.9	9.8	36.1	-
11 月 18 日	27.4	6.8	11.6	44.5	-
11 月 17 日	24.7	6.8	10.4	42.5	-
11 月 16 日	25.8	6.8	5.7	39.7	-
11 月 15 日	24.6	6.7	7.1	37.8	3
11 月 14 日	24.8	6.6	7.5	39.6	-
11 月 13 日	25.4	6.7	4	41.6	-
11 月 12 日	26.8	6.9	4.7	38.7	-
11 月 11 日	27.1	6.9	9.7	39	-
11 月 10 日	27	6.9	6.3	30.4	-
11 月 09 日	26.4	6.7	7.7	40.7	-
11 月 08 日	26.1	6.6	8.8	39.9	2.7
11 月 07 日	27.6	6.6	9.9	39.3	-
11 月 06 日	27.8	6.6	6.5	38.8	-
11 月 05 日	27.4	6.7	7.9	36.4	-
11 月 04 日	27.4	6.6	8.8	34	-
11 月 03 日	26.1	6.6	8.8	38.4	-
11 月 02 日	25.9	6.6	8	34.4	-
11 月 01 日	25.8	6.6	8.7	32.7	2.6
平均值	25.4	6.8	9.7	39.9	3.0