

2024 年 05 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
05 月 31 日	27.5	6.7	7.3	33.2	-
05 月 30 日	26.9	6.6	7.3	34.4	-
05 月 29 日	26.6	6.7	7.9	37.7	2.1
05 月 28 日	27.7	6.7	9.7	40.6	-
05 月 27 日	28.1	6.7	8.1	43.4	-
05 月 26 日	28.9	6.7	6.2	38.6	-
05 月 25 日	28.3	6.7	6.9	39.5	-
05 月 24 日	28.1	6.8	7.7	36.6	-
05 月 23 日	27.6	6.8	6.2	39.1	2.4
05 月 22 日	27.5	6.8	5.7	39.7	-
05 月 21 日	26.4	6.8	6.7	42.9	-
05 月 20 日	27.4	6.8	7.4	49.9	-
05 月 19 日	27.4	6.7	6.3	46.1	-
05 月 18 日	25.7	6.7	7.1	47.2	-
05 月 17 日	26.4	6.7	6.7	48.1	-
05 月 16 日	25.7	6.7	6.5	49	-
05 月 15 日	25.1	6.7	5.3	46.3	-
05 月 14 日	26.4	6.7	8.9	49.9	2.7
05 月 13 日	28	6.7	7	46.1	-
05 月 12 日	28.3	6.7	7.2	38.2	-
05 月 11 日	27.4	6.7	7.9	39.4	-
05 月 10 日	26.9	6.8	6.9	45.4	-
05 月 09 日	27.7	6.7	6.7	43.1	-
05 月 08 日	27.4	6.7	8.5	43.7	2.1
05 月 07 日	27.7	6.7	9.3	49.2	-
05 月 06 日	27.6	6.7	5.1	44.8	-
05 月 05 日	27.7	6.6	6	41.1	-
05 月 04 日	24.9	6.7	6.1	44.8	-
05 月 03 日	25.5	6.7	6.4	38	-
05 月 02 日	25.3	6.7	7.5	46.2	<2.0
05 月 01 日	25.2	6.7	8.7	42.8	-
平均值	27.0	6.7	7.1	42.7	2.3