

2024 年 07 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
07 月 31 日	28.4	6.8	7.7	35.7	-
07 月 30 日	27.2	6.7	6.2	38.6	-
07 月 29 日	27.7	6.7	6.6	36.4	-
07 月 28 日	27.3	6.8	7.4	35.9	-
07 月 27 日	27.5	6.9	7.8	33.9	-
07 月 26 日	27.8	6.8	9.3	43.3	-
07 月 25 日	28.1	6.7	8.5	78.7	-
07 月 24 日	29.4	6.6	5.8	38.9	-
07 月 23 日	29.7	6.7	7.2	39	-
07 月 22 日	28.3	6.6	7.1	36.7	-
07 月 21 日	29.4	6.6	5.4	40.8	-
07 月 20 日	29.6	6.7	7.7	39.5	-
07 月 19 日	29.2	6.8	5.9	37.5	-
07 月 18 日	28.8	6.7	5.2	40.1	-
07 月 17 日	28.1	6.6	5.3	40.2	5.9
07 月 16 日	27.9	6.6	5.2	37.5	-
07 月 15 日	28.9	6.7	5.9	40.6	-
07 月 14 日	26.9	6.9	5.4	40.6	-
07 月 13 日	30	6.6	5.4	43.1	-
07 月 12 日	29.5	6.7	7.2	42.5	-
07 月 11 日	29.5	6.6	8.5	39.2	-
07 月 10 日	28.9	6.7	8.3	41.3	6
07 月 09 日	28.1	6.7	9.3	33.7	-
07 月 08 日	28.9	6.6	6.8	36.2	-
07 月 07 日	29.4	6.7	7.6	39	-
07 月 06 日	29.7	6.8	7.2	38.8	-
07 月 05 日	29.5	6.7	5.7	42.9	-
07 月 04 日	29.4	6.8	6.8	35.3	4
07 月 03 日	28.5	6.6	5	39.6	-
07 月 02 日	29.2	6.6	5.3	39.6	-
07 月 01 日	29.1	6.6	5.9	36.5	-
平均值	28.7	6.7	6.7	40.1	5.3