

2024 年 08 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
08 月 31 日	30	6.7	7.3	78.4	-
08 月 30 日	29.5	6.8	7.5	68.8	-
08 月 29 日	29.4	6.8	5.6	57.8	-
08 月 28 日	29.2	6.8	6.4	44.1	6
08 月 27 日	28.8	6.7	6.2	42.8	-
08 月 26 日	28.4	6.8	4.8	37.5	-
08 月 25 日	26.5	6.8	5	36.3	-
08 月 24 日	27.9	6.8	6	37.2	-
08 月 23 日	27.9	6.8	6.2	38	-
08 月 22 日	27.9	6.8	5.2	36	4.3
08 月 21 日	27.5	6.9	5.8	32.7	-
08 月 20 日	26.8	6.9	6.1	31.2	-
08 月 19 日	27.9	6.8	5.6	33.9	-
08 月 18 日	28	6.9	6.1	34.2	-
08 月 17 日	28.1	6.8	6.4	38.3	-
08 月 16 日	28.7	6.7	5.9	38	-
08 月 15 日	29.2	6.7	6.4	39.9	-
08 月 14 日	28.8	6.7	6.6	39.1	3.9
08 月 13 日	27.8	6.8	6.5	35.6	-
08 月 12 日	27.6	6.8	5.3	36.9	-
08 月 11 日	27.2	6.9	7.3	35.7	-
08 月 10 日	28.9	6.8	6.4	43.2	-
08 月 09 日	28.2	6.8	6.5	39.2	-
08 月 08 日	29	6.8	6.6	38.2	-
08 月 07 日	28.3	6.8	6.6	34.7	2.6
08 月 06 日	29	6.8	6.9	38.2	-
08 月 05 日	29.3	6.8	6.6	40.2	-
08 月 04 日	29.6	6.7	7	39.4	-
08 月 03 日	29.6	6.8	6.6	34.3	-
08 月 02 日	29.3	6.8	7.1	35.5	-
08 月 01 日	28.9	6.8	8.5	37	2
平均值	28.5	6.8	6.4	40.4	3.8