

2024 年 11 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
11 月 30 日	24.2	6.8	10.5	38.2	-
11 月 29 日	22.9	6.8	10.2	40	-
11 月 28 日	24.1	6.8	9.8	39.7	-
11 月 27 日	23.6	6.9	10.1	39.4	3.1
11 月 26 日	24.7	6.8	10.1	39	-
11 月 25 日	23.5	6.9	10.2	41.2	-
11 月 24 日	22.7	6.9	8.6	46.5	-
11 月 23 日	22.6	6.9	11	43.2	-
11 月 22 日	25.1	7	7.9	38.6	-
11 月 21 日	25.3	7	8.6	39.5	-
11 月 20 日	25.2	6.9	10.6	42.4	3.9
11 月 19 日	25.2	6.9	8.9	36.5	-
11 月 18 日	26.1	6.9	5	38.1	-
11 月 17 日	26.9	7	7.3	42.3	-
11 月 16 日	27	6.8	7.3	37.7	-
11 月 15 日	27	6.8	8.9	41.2	-
11 月 14 日	26.7	6.8	8.5	39.5	-
11 月 13 日	25.7	6.8	7.4	44.4	2.5

11 月 12 日	26.3	6.7	8.7	41.9	-
11 月 11 日	25.7	6.6	8.1	39.2	-
11 月 10 日	25.1	6.7	6.3	39	-
11 月 09 日	26.6	6.8	9.5	42.7	-
11 月 08 日	24.8	6.8	7.1	38.9	-
11 月 07 日	24.9	6.7	8.2	40.6	2.3
11 月 06 日	26.1	6.7	8.6	38.7	-
11 月 05 日	27.3	6.7	7.7	41	-
11 月 04 日	26.9	6.6	7.7	39.3	-
11 月 03 日	27.8	6.7	7.3	39.1	-
11 月 02 日	27.5	6.6	9.3	42.5	-
11 月 01 日	26.5	6.7	8	39.4	-
平均值	25.5	6.8	8.6	40.3	3.0