

2024 年 12 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
12 月 31 日	21.2	6.9	9.5	42.4	-
12 月 30 日	20.4	6.9	10.0	41.1	-
12 月 29 日	20.5	6.9	11.0	40.8	-
12 月 28 日	18.7	6.8	11.3	38.4	-
12 月 27 日	23.1	6.9	11.3	45.3	-
12 月 26 日	22.8	6.9	10.9	41.0	-
12 月 25 日	21.7	6.9	8.4	43.5	-
12 月 24 日	21.4	6.8	10.4	39.9	-
12 月 23 日	21.7	6.9	7.0	40.3	-
12 月 22 日	22.8	7.0	10.6	43.5	-
12 月 21 日	23.4	7.0	11.1	44.4	-
12 月 20 日	21.6	7.0	10.4	43.9	-
12 月 19 日	21.4	7.0	10.1	46.6	-
12 月 18 日	20.7	6.9	10.2	46.1	3.5
12 月 17 日	20.1	6.9	11.8	46.3	-
12 月 16 日	20.8	6.9	10.7	44.7	-
12 月 15 日	20.8	6.9	11.8	46.2	-
12 月 14 日	22.3	6.9	10.9	41.3	-

12 月 13 日	24.0	6.9	10.7	43.5	-
12 月 12 日	23.7	6.8	11.6	44.6	-
12 月 11 日	23.8	6.8	8.7	44.6	2.1
12 月 10 日	23.6	6.7	10.4	45.7	-
12 月 09 日	23.4	6.8	10.6	40.0	-
12 月 08 日	24.5	6.9	11.9	45.6	-
12 月 07 日	24.6	6.9	10.7	42.4	-
12 月 06 日	23.8	6.9	9.9	40.8	-
12 月 05 日	24.2	6.9	7.0	41.3	-
12 月 04 日	22.2	6.8	8.2	38.1	3.2
12 月 03 日	22.7	6.7	10.2	43.9	-
12 月 02 日	20.3	6.7	9.5	43.2	-
12 月 01 日	18.8	6.7	10.7	42.8	-
平均值	22.1	6.9	10.2	43.0	2.9