

2025 年 06 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
06 月 30 日	29.3	6.9	6.1	40.2	-
06 月 29 日	29.5	6.8	7.0	31.6	-
06 月 28 日	28.9	6.8	6.1	36.3	-
06 月 27 日	28.4	6.8	6.8	37.0	-
06 月 26 日	28.8	6.7	5.6	36.3	-
06 月 25 日	28.8	6.7	5.1	34.9	-
06 月 24 日	29.3	6.8	5.9	36.5	2.7
06 月 23 日	29.0	6.8	4.4	36.9	-
06 月 22 日	29.8	6.8	6.1	36.6	-
06 月 21 日	29.3	6.8	5.7	36.1	-
06 月 20 日	28.9	6.8	6.2	36.7	-
06 月 19 日	28.5	6.8	5.4	33.5	-
06 月 18 日	29.3	6.7	4.9	41.2	-
06 月 17 日	28.7	6.7	5.8	36.7	2.6
06 月 16 日	29.0	6.8	4.3	31.4	-
06 月 15 日	29.1	6.8	4.6	32.4	-
06 月 14 日	27.7	6.6	6.0	32.2	-
06 月 13 日	27.5	6.7	7.5	34.1	-
06 月 12 日	29.0	6.6	6.5	34.6	-
06 月 11 日	29.1	6.6	5.2	36.8	4.6
06 月 10 日	29.4	6.6	6.1	42.3	-
06 月 09 日	29.8	6.6	5.2	36.9	-
06 月 08 日	29.5	6.7	5.8	38.9	-
06 月 07 日	29.0	6.7	5.9	36.2	-
06 月 06 日	28.4	6.7	7.0	36.3	-
06 月 05 日	28.1	6.7	6.3	34.9	-
06 月 04 日	28.3	6.6	5.9	34.9	4.3
06 月 03 日	28.7	6.6	6.2	37.4	-
06 月 02 日	29.2	6.7	4.7	40.7	-
06 月 01 日	28.8	6.7	5.5	36.5	-
平均值	28.9	6.7	5.8	36.2	3.6