

2025 年 12 月南部科學園區臺南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)
12 月 1 日	26.6	6.9	2.6	20.3	-
12 月 2 日	26.9	6.8	2.6	24.8	< 2.0
12 月 3 日	25.9	6.9	< 2.5	23.6	< 2.0
12 月 4 日	25.8	6.8	2.8	25.3	< 2.0
12 月 5 日	26.0	6.9	2.8	27.4	< 2.0
12 月 6 日	26.3	6.8	< 2.5	23.4	-
12 月 7 日	26.5	6.8	< 2.5	24.2	-
12 月 8 日	26.0	6.9	< 2.5	24.2	-
12 月 9 日	26.2	6.8	6.1	24.6	< 2.0
12 月 10 日	26.4	6.7	6.1	23.2	< 2.0
12 月 11 日	26.1	6.7	7.5	25.1	< 2.0
12 月 12 日	26.4	6.7	7.1	25.8	< 2.0
12 月 13 日	26.8	6.7	5.4	23.4	-
12 月 14 日	26.6	6.6	8.6	23.8	-
12 月 15 日	26.0	6.6	13.4	26.6	-
12 月 16 日	26.2	6.7	12.4	27.7	< 2.0
12 月 17 日	26.0	6.7	4.9	22.7	< 2.0
12 月 18 日	25.5	6.8	7.0	22.6	< 2.0
12 月 19 日	26.3	6.7	7.0	26.7	< 2.0
12 月 20 日	26.6	6.7	7.7	24.1	-
12 月 21 日	28.4	6.5	6.0	22.5	-
12 月 22 日	24.9	6.7	6.7	24.6	-
12 月 23 日	25.0	6.8	5.3	22.8	< 2.0
12 月 24 日	26.3	6.7	7.7	23.8	< 2.0
12 月 25 日	26.7	6.7	4.1	24.7	-
12 月 26 日	25.4	6.7	4.3	24.9	< 2.0
12 月 27 日	26.3	6.7	3.1	21.6	-
12 月 28 日	26.3	6.7	6.4	23.2	-
12 月 29 日	25.8	6.7	6.8	25.0	-
12 月 30 日	26.2	6.7	9.9	21.7	< 2.0
12 月 31 日	26.2	6.7	5.4	21.7	< 2.0
平均值	26.2	6.7	5.5	24.1	< 2.0