

2025 年 11 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
11 月 30 日	25.4	6.9	3.5	38.0	-
11 月 29 日	24.9	6.8	4.2	36.9	-
11 月 28 日	24.1	6.8	4.4	34.5	-
11 月 27 日	24.5	6.8	4.3	37.8	-
11 月 26 日	22.5	6.8	4.0	35.7	-
11 月 25 日	24.3	6.7	4.0	46.4	2.3
11 月 24 日	23.5	6.7	3.7	41.1	-
11 月 23 日	22.6	6.8	4.1	37.3	-
11 月 22 日	25.3	6.7	3.9	35.3	-
11 月 21 日	25.3	6.7	4.1	35.9	-
11 月 20 日	25.3	6.7	4.4	31.4	-
11 月 19 日	25.5	6.6	4.2	39.2	-
11 月 18 日	25.9	6.4	3.9	35.6	2.3
11 月 17 日	26.0	6.6	3.5	31.7	-
11 月 16 日	26.3	6.6	4.3	33.6	-
11 月 15 日	25.9	6.6	3.9	32.4	-
11 月 14 日	25.6	6.7	3.5	37.1	-
11 月 13 日	25.9	6.7	3.5	36.4	-
11 月 12 日	26.5	6.7	3.9	35.2	-
11 月 11 日	25.9	6.7	4.2	40.4	2.5
11 月 10 日	28.0	6.7	3.6	41.8	-
11 月 9 日	28.0	6.7	4.0	34.7	-
11 月 8 日	28.0	6.7	4.3	33.1	-
11 月 7 日	28.1	6.7	4.2	37.0	-
11 月 6 日	26.6	6.7	6.3	39.3	-
11 月 5 日	27.0	6.7	5.5	39.9	-
11 月 4 日	26.2	6.5	3.8	42.5	3.2
11 月 3 日	27.1	6.5	4.7	43.3	-
11 月 2 日	27.2	6.9	6.8	38.4	-
11 月 1 日	26.0	6.8	6.3	33.2	-
平均值	25.8	6.7	4.3	37.2	2.6