

2026年04月南部科學園區臺南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
4月1日	27.4	6.7	3.4	24.2	< 2.0
4月2日	27.3	6.5	4.0	22.4	< 2.0
4月3日	27.2	6.7	6.8	21.8	-
4月4日	27.3	6.6	4.1	20.2	-
4月5日	26.9	6.7	6.8	24.0	-
4月6日	27.0	6.7	5.1	22.8	-
4月7日	27.3	6.7	5.8	28.7	< 2.0
4月8日	26.8	6.7	5.8	23.9	< 2.0
4月9日	27.3	6.7	10.0	24.9	< 2.0
4月10日	27.3	6.8	5.9	26.7	< 2.0
4月11日	27.2	6.8	9.7	26.5	-
4月12日	27.3	6.8	6.5	25.3	-
4月13日	27.4	6.8	7.8	26.0	-
4月14日	28.0	6.8	8.0	22.0	< 2.0
4月15日	27.7	6.8	4.8	23.6	< 2.0
4月16日	27.9	6.8	6.4	27.6	< 2.0
4月17日	27.8	6.8	5.5	27.4	< 2.0
4月18日	27.4	6.8	7.9	23.3	-
4月19日	27.5	6.8	9.7	28.9	-
4月20日	27.9	6.7	7.5	29.3	-
4月21日	27.8	6.7	9.3	28.6	4.0
4月22日	27.9	6.7	7.2	24.3	2.1
4月23日	28.1	6.8	11.0	26.5	3.2
4月24日	27.9	6.7	6.8	33.3	< 2.0
4月25日	27.4	6.6	10.4	23.4	-
4月26日	27.3	6.6	5.8	25.8	-
4月27日	27.6	6.6	9.1	29.8	-
4月28日	27.6	6.7	7.6	24.0	< 2.0
4月29日	27.9	6.6	6.7	25.5	< 2.0
4月30日	27.5	6.7	9.4	23.9	< 2.0
平均值	27.5	6.7	7.2	25.5	< 2.0