2026 年 3 月南部科學園區高雄園區污水處理廠放流水質

日期	Temp（℃）	pH	SS（mg/L）	COD（mg/L）	BOD_5（mg/L）
3 月 31 日	26.4	6.8	6.2	39.4	-
3 月 30 日	26.2	6.8	5.5	38.7	-
3 月 29 日	26.3	7.0	5.4	36.7	-
3 月 28 日	26.2	7.0	5.5	34.1	-
3 月 27 日	26.3	6.9	5.2	35.8	-
3 月 26 日	25.8	6.8	5.9	38.5	-
3 月 25 日	25.6	6.6	5.3	39.3	-
3 月 24 日	25.4	6.8	4.3	31.2	2.6
3 月 23 日	25.3	6.8	6.9	34.2	-
3 月 22 日	24.1	6.9	8.0	31.5	-
3 月 21 日	24.1	6.9	6.4	32.4	-
3 月 20 日	23.2	6.9	7.0	33.6	-
3 月 19 日	23.0	6.9	6.9	36.3	-
3 月 18 日	24.6	6.9	9.9	36.9	3.1
3 月 17 日	24.5	6.9	5.7	33.7	-
3 月 16 日	23.9	6.9	4.1	30.8	-
3 月 15 日	23.0	6.9	5.6	34.1	-
3 月 14 日	21.8	6.9	5.5	33.9	-
3 月 13 日	24.6	6.6	6.1	34.7	-
3 月 12 日	19.4	6.8	4.3	34.7	3.2
3 月 11 日	20.1	6.8	4.9	35.0	-
3 月 10 日	22.4	6.7	5.7	34.6	-
3 月 9 日	23.7	6.7	4.1	35.6	-
3 月 8 日	23.3	6.6	5.3	37.0	-
3 月 7 日	22.7	6.6	5.1	36.2	-
3 月 6 日	25.0	6.8	5.4	40.9	-
3 月 5 日	24.8	6.8	5.3	35.9	3.6
3 月 4 日	24.3	6.7	5.5	40.6	-
3 月 3 日	26.5	6.8	4.4	40.1	-
3 月 2 日	26.2	6.8	6.9	42.8	-
3 月 1 日	24.7	6.8	5.7	40.2	-
平均值	24.3	6.8	5.7	36.1	3.1