113 年度南科無障礙竣工勘檢意見總表(1-12 次)

	工程名稱/建照	項次	勘驗意見
第一次	「台積電南科十四廠八期 FAB 棟新建工程」 (110)南科(南)建字第 023 號	室外通路	1. 室外通路開口：室外通路寬度 130 公分範圍內，儘量不設置水溝格柵或其他開口，如需設置，水溝格柵或其他開口應至少有一方向開口不得大於 1.3 公分，請依前開規定改善室外通路水溝格柵及其他開口。
		停車格	汽機車停車格標線請依建築物無障礙設施設計規範圖例劃設停車格標示。
		引導標示	各處引導標示依委員建議調整位置。
		坡道	轉彎平台：坡道轉彎角度大於 45 度處，應設置直徑 150 公分以上且坡度不得大於 1/50 之平台。請依前開規定設置轉彎平台。
		求助鈴	位置：無障礙廁所盥洗室內應設置 2 處求助鈴，1 處按鍵中心點在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座墊上 60 公分，另設置 1 處可供跌倒後使用之求助鈴，按鍵中心距地板面高 5 公分至 25 公分範圍內，且應明確標示，易於操控。請依前開規定調整求助鈴位置。
		電燈開關	電燈開關：電燈開關設置高度應於距地板面 70 公分 100 公分範圍內，設置位置應距柱或牆角 30 公分以上。現場實測高度為 120 公分，請改善。
第二次	「台積電南科十八廠七期-FAB 棟新建工程」 (110)南科(南)建字第 006 號	通路	通路地面應平整、防滑且易於通行，請依委員建議調整。
		引導標示	各處引導標示，請依委員建議調整標示位置。
		廁所盥洗室	1. 求助鈴位置：無障礙廁所盥洗室內應設置求助鈴，其中 1 處按鍵中心點在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座墊上 60 公分，請依前開規定調整求助鈴位置。
			2. 側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置 L 型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直扶手外緣與馬桶前緣之距離 27 公分，水平扶手上緣與馬桶座墊距離為 27 公分。L 型扶手中間固定點並不得設於扶手垂直部分，請依規定調整 L 型扶手。
			3. 沖水控制：手動沖水控制應設置於 L 型扶手之側牆上，中心點距馬桶前緣往前 10 公分及馬桶座面上 40 公分處，請依規定調整設置位置。
4. 高差（入口門檻）：高差在 0.5 公分至 3 公分者，應作 1/2 之斜角處理，請依規定修正入口門檻。			

第三次	「公準精密一期廠房、辦公室、守衛室、停車場新建工程」 (109)南科(高)建字第 046 號	室外通路	1. 室外通路請調整為停車場至建築物正面出入口。 2. 原設置於建築物後方之坡道指示牌請配合移設至建築物正面出入口旁。 3. 所有室外通路至廠房、辦公室棟水溝隔柵板及排水口請加蓋板或鐵絲網。
		出入口	出入口玻璃門及玻璃牆請於距地面高度 110~150 公分間貼腰帶，以利識別。
		無障礙廁所	1. 1 樓無障礙廁所外燈具開關高度過高。 2. 1 樓無障礙廁所自動沖水未啟動。
		無障礙升降機	各樓層無障礙升降機入口上方請設置垂直牆面之標誌牌。
		樓梯	地下室樓梯下方未達 190 公分出請設置防阻擋防護設施
		第四次	「鵬鼎科技高雄園區(一期工程)」 (109)南科(高)建字第 051 號
升降機	辦公棟：無障礙樓層標誌應距地面 135 公分。(各層請比照)		
廁所	辦公棟：無障礙廁所入口電燈開關過高，應距地面 70 至 100 公分。 無障礙廁所門扇開啟時與門把牆邊應設置防夾手門檔。 馬桶與臉盆淨距離不足 70 公分。 馬桶兩側扶手距離大於 70 公分。 馬桶兩側扶手距馬桶上緣不足 27 公分(距地面不足 71 公分)1 樓無障礙小便斗之男廁所入口應順平無高低差。		
第五次	「友荃科技實業股份有限公司高雄南科廠房新建工程」 (108)南科(高)建字第 029 號	出入口	出入口玻璃門及玻璃牆請於距地面高度 110~150 公分間貼腰帶，以利識別。
		無障礙廁所	1. 1 樓無障礙廁所外燈具開關高度過高。 2. 1 樓無障礙廁所馬桶前方求助鈴位置過高。
第六次	「南科行政大樓」 (93)南科使字第 046 號	出入口	大廳入口電動玻璃門，請於地面 120~150 公分處設置告知標示(第 1 個門有標示，第 2 個門未標示)。
		引導標示	各處無障礙引導標示依委員意見調整位置。
		升降設備	升降機門關門時間：升降機開門時，升降機門應維持完全開啟狀態至少 10 秒鐘。現場實測為 5 秒鐘，請依前開規定調整關門時間。
		無障礙廁所	1. 廁所門把手，請注意設置後之出入口淨寬及門把與門邊之防夾手淨寬空間(距門邊 6 公分、

			靠牆側 3~5 公分)，如有必要，可選擇較細之把手，並加固鎖扣。
			2. 一般廁所設有小便器，請依規定設置無障礙小便器（提醒設置之高度尺寸及扶手位置應依規定設置），並請注意廁所入口處之高差調整順平。
		無障礙樓梯	1. 無障礙樓梯兩側應設置距梯級鼻端高度 75~85 公分之扶手。 2. 距梯級終端 30 公分處鋪面，應設置深度 30~60 公分，顏色且質地不同之警示設施。
		輪椅觀眾席位	1F 演藝廳未設置輪椅觀眾席位
第七次	「高雄秀傳紀念醫院醫療大樓第一期新建工程」 (109)南科(高)建字第 045 號	無障礙出入口	南側主要出入口與道路建議順平處理，好方便日後維運使用。
		無障礙室外通道	東南角轉角處增設人行步道斜坡。
第八次	「東京威力科創台南新建辦公室大樓工程」 (111)南科(南)建字第 030 號	引導、指示標示	各處無障礙引導、指示標示依委員意見調整位置。
		室外通路	室外通路坡度：地面坡度不得大於 1/15，或設置坡道防護(坡度為 1/12)，請依前開規定改善。
		機車停車位及出入口	出入口：機車停車位之出入口寬度及通達無障礙機車停車位之車道寬度均不得小於 180 公分，請依前開規定改善。
		出入口	門扇：門扇或牆版為整片透明玻璃，應於距地板面 110 公分至 150 公分範圍內設置告知標誌，請依前開規定設置告知標誌。
		車位標誌	室內標誌：應於停車位上方、鄰近牆或柱面旁設置具夜光效果，且無遮蔽、易於辨識之懸掛或張貼標誌，標誌尺寸應為長、寬各 30 公分以上，下緣距地板面不得小於 190 公分，請依前開規定設置。
		樓梯扶手	水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸 30 公分以上，請依前開規定修正 1、6 層樓梯扶手。
		樓梯設計	樓梯底版高度：樓梯底版距其直下方地板面淨高未達 190 公分部分應設防護設施(可使用格柵、花台或任何可提醒視覺障礙 26 者之設施)，請依前開規定設置防護設施。
		昇降設備	1. 關門時間：昇降機開門時，昇降機門應維持完全開啟狀態至少 10 秒鐘，請依前開規定調整關門時間。 2. 昇降機引導：昇降機設有點字之呼叫鈕前方 30 公分處之地板，應作長度 60 公分、寬度 30 公分之不同材質處理，並不得妨礙輪椅使用者行進。請依前開規定設置昇降機引導。 3. 昇降機呼叫鈕：梯廳及門廳內應設置下組呼叫鈕之中心點距地板面 85 公分至 90 公分，下組呼叫鈕上方適當位置應設置長、寬各 5 公分之無障礙標誌，請依前開規定設置下組呼叫鈕。

			<p>4. 升降機入口觸覺裝置：在升降機各樓乘場入口兩側之門框或牆、柱上應設置觸覺裝置及顯示樓層數字、點字符號，單一浮凸字時，長、寬各 8 公分以上。2 個或 2 個以上浮凸字時，每 39 一個浮凸字尺寸，應寬 6 公分、長 8 公分以上，觸覺裝置之中心點應距地板面 135 公分，且標示之數字須與底板顏色有明顯不同，請依前開規定改善設置觸覺裝置及顯示樓層數字、點字符號。</p> <p>5. 點字標示：點字標示應設置於一般操作盤之上、下、開、關、樓層數、緊急鈴、緊急電話等按鈕左側，請依前開規定設置點字標示。</p> <p>6. 語音系統：機廂內應設置語音系統以報知樓層、行進方向及開關情形，請依前開規定設置語音系統。</p>
		廁所盥洗室	<p>1. 電燈開關：電燈開關設置高度應於距地板面 70 公分至 100 公分範圍內，現場實測高度為 67 公分，請依前開規定修正高度。</p> <p>2. 求助鈴位置：無障礙廁所盥洗室內應設置求助鈴，其中 1 處按鍵中心點在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座墊上 60 公分，請依前開規定調整求助鈴位置(蓋子)。</p> <p>3. 側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置 L 型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，請依規定調整 L 型扶手。</p> <p>4. 無障礙小便器淨空間：無障礙小便器與其他小便器間應裝設隔板，且隔板間之淨空間不得小於小便器中心線左右各 50 公分，請依規定裝設隔板。</p>
第九次	「新應材高雄園區二期廠房新建工程」 (112)南科(高)建字第 015 號	引導、指示標示	各處無障礙引導、指示標示依委員意見調整位置。
		停車格	停車格線：停車格線之顏色應與地面具有辨識之反差效果，請依前開規定劃設停車格線。
		樓梯設計	樓梯底版高度：樓梯底版距其直下方地板面淨高未達 190 公分部分應設防護設施(可使用格柵、花台或任何可提醒視覺障礙 26 者之設施)，請依前開規定設置防護設施。
		廁所盥洗室	<p>1. 側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置 L 型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平扶手上緣與馬桶座墊距離為 27 公分。L 型扶手中間固定點並不得設於扶手垂直部分，請依規定設置 L 型扶手。</p> <p>2. 求助鈴位置：無障礙廁所盥洗室內應設置求助鈴，其中 1 處按鍵中心點在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座墊上 60 公分，請依前開規定調整求助鈴位置。</p>
第十次	「華騰國際科技廠房新建工程」	引導、指示標示	各處無障礙引導、指示標示依委員意見調整位置。
		室內出入口	地面應平順不得設置門檻，請依前開規定調整。

(112)南科(高)建字第 009 號	停車格	停車格線：停車格線之顏色應與地面具有辨識之反差效果，請依前開規定劃設停車格線。	
	昇降設備	昇降機呼叫鈕：梯廳及門廳內應設置 2 組呼叫鈕，呼叫鈕最小的尺寸應為長、寬各 2 公分以上，或直徑 2 公分以上。上組呼叫鈕左邊應設置點字，下組呼叫鈕之中心點距地板面 85 公分至 90 公分，下組呼叫鈕上方適當位置應設置長、寬各 5 公分之無障礙標誌，請依前開規定設置昇降機呼叫鈕。	
	樓梯設計	樓梯底版高度：樓梯底版距其直下方地板面淨高未達 190 公分部分應設防護設施(可使用格柵、花台或任何可提醒視覺障礙 26 者之設施)，請依前開規定設置防護設施。	
	樓梯梯級	級高及級深：樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高應為 16 公分以下，本案現場實測為 17 公分，請依前開規定修正級高。	
	廁所盥洗室	1. 側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置 L 型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平扶手上緣與馬桶座墊距離為 27 公分。L 型扶手中間固定點並不得設於扶手垂直部分，請依規定設置 L 型扶手。 2. 求助鈴位置：無障礙廁所盥洗室內應設置求助鈴，其中 1 處按鍵中心點在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座墊上 60 公分，另設置 1 處可供跌倒後使用之求助鈴，按鍵中心距地板面高 15 公分至 25 公分範圍內，請依前開規定調整求助鈴位置並不得安裝蓋子。	
	無障礙小便器	扶手：中心線與牆壁之距離為 25 公分，實測距離為 30 公分，請依調整扶手中心線與牆壁之距離為 25 公分。	
	坡道	1. 坡道扶手：高差超過 20 公分之坡道，兩側應設置連續性扶手，且得免設置水平延伸，請依前開規定設置扶手。 2. 坡道邊緣防護：坡道與鄰近地面高差超過 20 公分者，未鄰牆壁側應設置高度 5 公分以上之邊緣防護，請依前開規定設置邊緣防護。	
第十一次	「南部科學園區高雄園區管 1 用地復合式商店新建工程(第二階段)」	無障礙標示	各處無障礙引導、指示標示依委員意見調整位置。
		室外通路	室外通路路徑上水溝格柵開口大於 1.3 公分，請改善。
		室內出入口	地面應平順不得設置門檻，請依前開規定調整。
	(110)南科(高)建字第 047 號	樓梯扶手	水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸 30 公分以上，請依前開規定水平延伸樓梯扶手。
		樓梯	1. 防滑條顏色應與踏面有明顯不同，請改善。 2. 樓梯扶手上緣距地板面應為 75 公分至 85 公分，本案樓梯中間平台扶手高度實測超過 85 公分，請改善。
		廁所盥洗室	1. 電燈開關：電燈開關設置高度應於距地板面 70 公分至 100 公分範圍內，請依前開規定修正高度。

			<p>2. 求助鈴位置：無障礙廁所盥洗室內應設置 2 處求助鈴，1 處按鍵中心點在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座墊上 60 公分，另設置 1 處可供跌倒後使用之求助鈴，按鍵中心距地板面高 15 公分至 25 公分範圍內，請依規定調整設置位置。</p> <p>3. 沖水控制：手動沖水控制應設置於 L 型扶手之側牆上，中心點距馬桶前緣往前 10 公分及馬桶座墊上 40 公分處，請調整沖水控制設置位置。</p> <p>4. 側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置 L 型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平扶手上緣與馬桶座墊距離為 27 公分。L 型扶手中間固定點並不得設於扶手垂直部分，請依規定設置 L 型扶手。</p> <p>5. 無障礙小便器淨空間：無障礙小便器與其他小便器間應裝設隔板，且隔板間之淨空間不得小於小便器中心線左右各 50 公分，請依規定調整隔板淨寬。</p> <p>6. 廁所尚未接水接電，請於接電後測試求助鈴。 7. 淨空間：馬桶前緣淨空間不得小於 70 公分，請依前開規定調整洗手台位置。</p>
第十二次	「瀚宇彩晶南科 TS1 廠 CUB 棟昇降設備增建併地上一層昇降設備變更使用工程」 (110)南科(南) 建字第 033 號	無障礙標示	各處無障礙引導、指示標示依委員意見調整位置。
		室外通路	<p>1. 通路地面應平整、防滑且易於通行，請改善。</p> <p>2. 室外通路路徑上水溝格柵開口大於 1.3 公分，請改善。</p>
		坡道平台	端點平台：坡道起點及終點，應設置長、寬各 150 公分以上，且坡度不得大於 1/50 之平台，請依前開規定設置平台。
		樓梯扶手	樓梯兩端扶手鐵件過於尖銳，請改善。
		停車格	停車格線：停車格線之顏色應與地面具有辨識之反差效果，請依前開規定劃設停車格線。
		廁所盥洗室	<p>1. 電燈開關：電燈開關設置高度應於距地板面 70 公分至 100 公分範圍內，請依前開規定修正高度。</p> <p>2. 淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於 70 公分，請依前開規定改善。</p>
		昇降設備	昇降機呼叫鈕：梯廳及門廳內應設置 2 組呼叫鈕，呼叫鈕最小的尺寸應為長、寬各 2 公分以上，或直徑 2 公分以上。上組呼叫鈕左邊應設置點字，下組呼叫鈕之中心點距地板面 85 公分至 90 公分，請依前開規定調整下組呼叫鈕之中心點距地板高度。